

**ASOCIACE ZKUŠEBEN VYSOKÉHO NAPĚTÍ**  
**ASSOCIATION OF HIGH-VOLTAGE LABORATORIES**



Č.j. 200/2016

Praha 6. června 2016

## **OSVĚDČENÍ**

### **Zkušebna E 28**

**PRO 8 s.r.o. – Pardubice**

je způsobilá ke zkušební činnosti:

1. Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek
10. Zkoušky rozvaděčů

v rozsahu, uvedeném v příloze.

Toto osvědčení bylo vydáno na základě posouzení zkušebny na místě komisí, určenou výborem AZVN. Navazuje na osvědčení č.j. 117/2011.  
Platí za podmínek uvedených v příloze do

**1.6.2021**



  
**Ing. Václav Aschenbrenner**  
předseda

Příloha : Rozsah zkušební činnosti



## PŘÍLOHA

k osvědčení o způsobilosti ke zkušební činnosti č.j. 200/2016 ze dne 6.6.2016.

### Rozsah činnosti zkušebny E 28 PRO 8 s.r.o. – Pardubice

Číslo	Název a předmět zkoušky	Identifikace metody
<b>1.</b>	<b>Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek</b>	<b>MP – 01, 02, 05</b>
1.1	zkoušečky napětí	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-09 ČSN EN 61243-1, -2
1.2	fázovací soupravy	ZM-01 / PNE 35 9700 ČSN EN 61481
1.3	manipulační tyče, záchranné háky	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-08 ČSN 35 9701, ČSN 35 9703, ČSN EN 61219
1.7	uzemňovací a zkratovací soupravy	ZM 20, ČSN 35 9705, ČSN EN 61230
<b>10.</b>	<b>Zkoušky rozvaděčů nn</b>	
10.1	měření izolačního odporu	ČSN EN 60060-1
10.2	zkouška střídavým napětím	ČSN EN 60439-1, -2, -5
10.4	měření přechodového odporu	ČSN EN 60694

#### Podmínky:


- Veškeré činnosti musí být vykonávány v souladu s aktuálním platným zněním uvedených norem a předpisů. Při používání příslušné normy je třeba vždy vycházet z takového vydání ČSN, které přejímá nejnovější vydání evropských nebo mezinárodních norem včetně jejich změn. Totéž platí i o zkušebních metodikách AZVN a interních předpisech.
- Rozsah činnosti je limitován výkonem a napětím zkušebních zdrojů. Všechny zkušební obvody, zkušební a měřicí metody musí odpovídat ČSN EN 60060-1 a ČSN EN 60060-2.
- Platnost osvědčení je podmíněna osobou vedoucího zkušebny, kterým je

**Ing. Miroslav Líbal**

pracovník s kvalifikací podle § 8 vyhl. 50/78 Sb.

- Změna vedoucího zkušebny musí být oznámena výboru AZVN, který prodlouží platnost osvědčení na základě prověrky kvalifikace nového vedoucího.
- Rozšíření činnosti zkušebny je možné na základě oznámení výboru AZVN a následné kontroly zkušebny. Provede se dodatkem k této příloze.



  
 Ing. Václav Aschenbrenner  
 předseda