

PŘÍLOHA

k osvědčení o způsobilosti ke zkušební činnosti č.j. 274/2021 ze dne 30. května 2021.

Rozsah činnosti zkušebny E 28
PRO 8 s.r.o. – Pardubice

Číslo	Název a předmět zkoušky	Identifikace metody
1.	Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek	MP – 01, 02, 05
1.1	zkoušečky napětí	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-09 ČSN EN 61243-1, -2
1.2	fázovací soupravy	ZM-01 / PNE 35 9700 ČSN EN 61481
1.3	manipulační tyče, záchranné háky	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-08 ČSN 35 9701, ČSN 35 9703, ČSN EN 61219
1.4	uzemňovací a zkratovací soupravy	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-08 ZM 20, MP 06, ČSN 35 9705, ČSN EN 61219, ČSN EN 61230
10.	Zkoušky rozvaděčů nn	
10.1	měření izolačního odporu	ČSN EN 60060-1
10.2	zkouška střídavým napětím	ČSN EN 61439-1,-2,-5
10.4	měření přechodového odporu	

Podmínky:

- Veškeré činnosti musí být vykonávány v souladu s aktuálním platným zněním uvedených norem a předpisů. Při používání příslušné normy je třeba vždy vycházet z takového vydání ČSN, které přejímá nejnovější vydání evropských nebo mezinárodních norem včetně jejich změn. Totéž platí i o zkušebních metodikách AZVN a interních předpisech.
- Rozsah činnosti je limitován výkonem a napětím zkušebních zdrojů. Všechny zkušební obvody, zkušební a měřicí metody musí odpovídat ČSN EN 60060-1 a ČSN EN 60060-2.
- Platnost osvědčení je podmíněna osobou vedoucího zkušebny, kterým je

Ing. Miroslav Líbal

pracovník s kvalifikací podle §6, §8 vyhl. 50/78 Sb.

Dalším pracovníkem s podpisovým právem zkušebních protokolů je

pan Jakub Řáda

pracovník s kvalifikací podle §6, §8 vyhl. 50/78 Sb.

- Změna vedoucího zkušebny musí být oznámena výboru AZVN, který prodlouží platnost osvědčení na základě prověrky kvalifikace nového vedoucího.
- Rozšíření činnosti zkušebny je možné na základě oznámení výboru AZVN a následné kontroly zkušebny. Provede se dodatkem k této příloze.



Aschenbrenner
 Ing. Václav Aschenbrenner
 předseda