PŘÍLOHA

k osvědčení o způsobilosti ke zkušební činnosti č.j. 356/2026 ze dne 25. května 2026.

Rozsah činnosti zkušebny E 28

PRO 8 s.r.o. – Pardubice

Číslo	Název a předmět zkoušky	Identifikace metody
1.	**Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek**	**MP – 01, 02, 05**
1.1	zkoušečky napětí	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-09 ČSN EN 61243-1, -2
1.2	fázovací soupravy	ZM-01 / PNE 35 9700 ČSN EN 61481
1.3	manipulační tyče, záchranné háky	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-08 ČSN 35 9701, ČSN 35 9703, ČSN EN 61219
1.4	uzemňovací a zkratovací soupravy	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-08 ZM 20, MP 06, ČSN 35 9705, ČSN EN 61219, ČSN EN 61230
10.	**Zkoušky rozvaděčů nn**	ČSN EN 60060-1 ČSN EN 61439-1,-2,-5
10.1	měření izolačního odporu	
10.2	zkouška střídavým napětím	
10.4	měření přechodového odporu	

Podmínky:

- Veškeré činnosti musí být vykonávány v souladu s aktuálním platným zněním uvedených norem a předpisů. Při používání příslušné normy je třeba vždy vycházet z takového vydání ČSN, které přejímá nejnovější vydání evropských nebo mezinárodních norem včetně jejich změn. Totéž platí i o zkušebních metodikách AZVN a interních předpisech.
- Rozsah činnosti je limitován výkonem a napětím zkušebních zdrojů. Všechny zkušební obvody, zkušební a měřicí metody musí odpovídat ČSN EN 60060-1 a ČSN EN 60060-2.
- Platnost osvědčení je podmíněna osobou vedoucího zkušebny, kterým je

  Ing. Miroslav Líbal

  pracovník s kvalifikací podle §7 Zákona č.250/2021 a Nařízení vlády č.194/2022.

  Dalším pracovníkem s podpisovým právem zkušebních protokolů je

  pan Jakub Řáda

  pracovník s kvalifikací §7 Zákona č.250/2021 a Nařízení vlády č.194/2022.
- Změna vedoucího zkušebny musí být oznámena výboru AZVN, který prodlouží platnost osvědčení na základě prověrky kvalifikace nového vedoucího.
- Rozšíření činnosti zkušebny je možné na základě oznámení výboru AZVN a následné kontroly zkušebny. Provede se dodatkem k této příloze.

ASOCIACE ZKUŠEBEN VYSOKÉHO NAPĚTÍ * AZVN

Ing. Václav Aschenbrenner
předseda